


LEGENDA	
	czujka optyczna dymu C4416
CDD	centrala oddymiania AFG 2004/16A 1L2G
	przycisk oddymiania RPO-02/7P
	klapa oddymiająca VELUX SK08 114x140 z siłownikiem
	siłownik DDS 54/500 24V 1,0A
	sygnalizator akustyczny SA-K7
	siłownik FTA 600 R S12 24V ZEW

Budynek zaliczony do ZL-III i ZL-IV kategorii zagrożenia ludzi ul. Sienkiewicza 7, 76-200 Słupsk	1.
INWESTOR: PGM Sp z o.o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4 - Administracja Wspólnot i Lokali nr 1, 76-200 Słupsk ul. Prusa 6	
Projekt Systemu Wydzielenia Przeciwpożarowego oraz Oddymiania Grawitacyjnego Klatki Schodowej	
Projektował: mgr inż. Lech Kanigowski mgr inż. Maciej Wojciechowski	04.2018
SCHEMAT ODDYMIANIA KL. SCHOD.	