Usługowy Zakład Kominiarski "RENO-KOMIN"
Mistrz Kominiarski Janusz Cupiał
76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 7/1

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

10 01 2014

-01-10
52962

Słupsk, 2014-01-09

"RENO-KOMIN"
Janusz Cupiał
76-200 Słupsk, ul. Sierpinka 7/1
tel./fax 059 84 232 12; 603 89 89 62
Regon 770773384 NIP 839-106-81-00

Informacja 6/2014

O stwierdzonych brakach-usterkach-uchybieniach występujących przy urządzeniach kominowych w budynku położonym w **76-200 Słupsk** przy **Polna** nr **2**, będącym własnością: **Wspólnota Mieszkaniowa**

W czasie przeprowadzania okresowych czynności kominiarskich stwierdzono następujące nieprawidłowości mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia:

Przyczyną zadymiania lokalu nr 4 jest nieszczelny przewód kominowy obsługujący piec pokojowy z lokalu nr 2 (parteru).
Pion kominowy popękany na całej długości,widoczne brunatne wykwity na strychu.
Przewód kominowy nr 4 uszczelnić na całej długości.

12

Uwagi:
Do lokali nr 2 i 4 należy dostarczyć powietrze z zewnątrz na potrzeby urządzeń kominowych - PN-83 B-03430/Az:2000.

Stosownie do wymogów i ustanowionych obowiązków właścicieli (zarządców) obiektów budowlanych, które wynikają z Rozdziału 6 (utrzymanie obiektów budowlanych) ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 poz. 414) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 (Dz.U. nr 92, poz. 460) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków - prosimy o spowodowanie usunięcia w w brakow-usterek-uchybien.
Jednocześnie informuje się, że pełna ustawowa kontrola, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych zostanie przeprowadzona w miesiącu luty 2014

Przyjęto do wiadomości:

Pieczątka i podpis mistrza kominiarskiego

Nr rysunku: **343**

Data wykonania: **2014-01-09**


Nazwa i adres: Wspólnota Mieszkaniowa
76-200 Słupsk,Polna 2

Wykonawca: Janusz Cupiał

Opis: rzut przewodów kominowych z góry

Opis elementów:

Pion kominowy	
1	P - parter m.nr 2
2	
3	
4	P - parter m.nr 2
Pion kominowy	
5	Wlk - parter m.nr 2.10
6	Pgw - parter m.nr 2
7	coG - III p.m.nr 10 wkład
8	co - Ip m.nr 4
9	Wlk - Ip m.nr 4
Pion kominowy	
10	P - IIIp m.nr 9
11	P - IIIp m.nr 9
12	P - parter m.nr 2
13	
Pion kominowy	
14	
15	
16	
17	
18	
Pion kominowy	
19	
20	
21	
22	
Pion kominowy	
23	
24	
25	
26	
Pion kominowy	
27	
28	
29	
30	
31	


Pion kominowy
5
6
7
8
9
Pion kominowy
14
15
16
17
18
Pion kominowy
1
2
3
4
Pion kominowy
10
11
12
13
Pion kominowy
19
20
21
22
Pion kominowy
23
24
25
26
Pion kominowy
27
28
29
30
31